


Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Slalomvägen 6,8,10,12 Störtloppsvägen 7 Väsjöpromenaden 5,7,9,11 192 48 Sollentuna
Sollentuna kommun

Nybyggnadsår: 2024

Energideklarations-ID: 1454692



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primärenergital:

67 kWh/m² och år

Krav vid uppförande av

ny byggnad, primärenergital:

Energiklass C, 75 kWh/m² och år

Specifik energianvändning

(tidigare energiprestanda):

79 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Eric Sandblom, WSP Sverige AB,

2024-04-09

Energideklarationen är giltig till:

2034-04-09

**Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.**

För mer information:

www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.